

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 146/4/P/LB/2022

PRZEDMIOT BADANIA: Płytki ceramiczne

ZLECENIODAWCA: STAR DUST Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 5
26-200 Końskie

DATA OTRZYMANIA PRÓBEK: 15.09.2022 r.

DATA WYKONANIA BADANIA: 05-06.10.2022 r.

BADANIA WYKONAŁ: technik Jacek Kamiński
mgr inż. Marcin Pożarowszczyk

LABORATORIUM BADAWCZE ŁUKASIEWICZ – ICiMB WP CCiB	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 146/4/P/LB/2022	Strona 2 / 3
--	--	--------------

1. Przedmiot badania

Próbki płytek ceramicznych szkliwionych prasowanych na sucho następującego typu:

- SUOMI BROWN 60 x 60 x 2 cm

Producent: STAR DUST Sp. z o.o.
 ul. Ceramiczna 5
 26-200 Końskie

Liczność próbek: 2 sztuki

Oznaczenie próbek: 136/2022

Próbki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez przedstawiciela Zleceniodawcy

2. Zakres badań oraz miejsce ich wykonania.

– oznaczanie krytycznego kąta poślizgu.

Zakres badań ustalony przez Zleceniodawcę.

Badanie wykonano w Laboratorium Badawczym Grupa Badawcza Ceramika CCiB, ul. Kupiecka 4, 03-046 Warszawa.

3. Metody badań.

DIN 51130:2014–02

Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona.

4. Wyniki badań.

4.1. Oznaczanie krytycznego kąta poślizgu.

Wg normy DIN 51130:2014–02 Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczanie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona

Liczność próbek: powierzchnia 0,5 m².

Krytyczny kąt poślizgu	
Skorygowany średni ogólny kąt akceptowalny α_{ges}	Klasa zdolności przeciwpoślizgowej
24,8	R 11

LABORATORIUM BADAWCZE ŁUKASIEWICZ – ICiMB WP CCIB	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 146/4/P/LB/2022	Strona 3 / 3
--	---	--------------

5. Oświadczenie.

- 5.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
- 5.2. Sprawozdanie z badań może być powielane wyłącznie w całości, natomiast na fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:


mgr Agnieszka Ducka

Osoba autoryzująca sprawozdanie:

Z-ca Lidera Grupy Badawczej
Ceramika

mgr Agnieszka Ducka